График проведения ТО газовых генераторных установок (ГПЭС) в 2027 г.

				ДАТА	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Наработка с начала эксплуатации	Майское	ГПЭС-1	QSV-91G		120 968	121 712	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000
		ГПЭС-2	QSV-91G		121 517	121 517	121 901	122 645	123 365	124 037	124 037	124 037	124 037	124 037	124 037	124 037
		ГПЭС-3	QSV-91G		100 571	100 571	100 571	100 571	100 571	100 571	100 571	100 571	100 571	100 571	100 571	100 571
		ГПЭС-4	QSV-91G		98 644	98 644	98 644	98 644	98 644	98 644	98 644	98 644	98 644	98 644	98 644	98 644
		ГПЭС-5	QSV-91G		92 485	92 485	92 485	92 485	92 485	92 485	92 485	92 485	92 485	92 485	92 485	92 485
		ГПЭС-6	QSV-91G		91 615	91 615	91 615	91 615	91 615	91 615	91 615	91 615	91 615	91 615	91 615	91 615
		ГПЭС-7	QSV-91G		93 530	93 530	93 530	93 530	93 530	93 530	93 530	93 530	93 530	93 530	93 530	93 530
		ГПЭС-8	QSV-91G		97 595	97 595	97 595	97 595	97 727	98 003	98 003	95 759	96 131	96 491	96 863	97 223
		ГПЭС-9	QSV-91G		38 794	39 538	40 210	40 954	41 674	42 394	43 138	35 122	35 866	36 586	37 330	38 050
		ГПЭС-10	QSV-91G		62 837	62 837	62 837	62 837	62 837	62 837	62 837	62 837	62 837	62 837	62 837	62 837
	Снеж-ное	ГПЭС-1	LY16V170-T		18 250	18 994	19 666	20 410	21 130	21 850	22 594	22 594	22 594	22 594	23 314	23 999
		ГПЭС-2	LY16V170-T		9 652	10 396	11 068	11 812	12 532	13 252	13 996	14 746	15 496	16 246	16 996	17 746
		ГПЭС-3	QSV-91G		131 694	132 438	133 110	133 854	134 478	134 478	134 478	134 478	134 478	134 478	134 478	134 478
Режим работы	Майское	ГПЭС-1	QSV-91G		капитальный ремонт											
		ГПЭС-2	QSV-91G		ТО3000				ТО1500	капитальный ремонт						
		ГПЭС-3	QSV-91G													
		ГПЭС-4	QSV-91G													
		ГПЭС-5	QSV-91G													
		ГПЭС-6	QSV-91G													
		ГПЭС-7	QSV-91G													
		ГПЭС-8	QSV-91G								ТО3000	капитальный ремонт				
		ГПЭС-9	QSV-91G		ТО6000		ТО1500		ТО3000		ТО1500			ТО6000	ТО1500	
		ГПЭС-10	QSV-91G													
	Снеж-ное	ГПЭС-1	LY16V170-T			ТО6000			ТО1500		ТО3000					ТО24 тыс.м/ч
		ГПЭС-2	LY16V170-T		ТО1500			ТО3000		ТО12 тыс.м/ч			ТО6000		ТО1500	ТО3000
		ГПЭС-3	QSV-91G		ТО1500			ТО3000	ЗАМЕНА ГПЭС		ТО1500			ТО3000		ТО1500

Примечание:

- График может быть скорректирован, с учетом особенностей энергосистемы

Главный энергетик ООО "Норд Империал" _____ **В.М. Марисов**